

**Bodajk Város
Polgármestere**

8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60.
Tel.-fax: 22/410-001
E-mail: bodajkpm@t-online.hu

Ügyiratszám: Bod/35- /2019.

Sorszám: 281/2019.

Nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
Zárt ülés	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) a)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) b)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) c)	<input type="checkbox"/>

Tájékoztató

a "Zöld város kialakítása Bodajk településen" című pályázat kivitelezésének aktuális állapotáról

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Keresztes Gábor ügyintéző

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Bizottság

egyszerű többség	<input checked="" type="checkbox"/>
minősített többség	<input type="checkbox"/>
Mötv. 50. §	<input type="checkbox"/>
Mötv. 42. § ...	<input type="checkbox"/>
SzMSz 34. § (2) ...	<input type="checkbox"/>

Készült:

Bodajk, 2019. november 28.

Tisztelt Képviselő-testület!

A TOP-2.1.2-15-FE1 azonosító számú, "Zöld város kialakítása Bodajk településen" című pályázat keretein belül folyamatban van a Művelődési Ház (Mozi) épületének felújítása.

A képviselő-testület részéről felmerült a folyamatos tájékoztatás igénye, melynek az alábbiak szerint teszek eleget:

A falegyen kialakítása a teljes épületet érintően megtörtént. Az aljzatbeton elkészült a szükséges helyeken. A kisterem részén a földem betonozása megtörtént. A rendőrség és az önszerveződő közösségek helyiségei fölötti földem zsámozása folyamatban van.

A tetősík kialakítása során a PR Telecom szolgáltatás áramellátásában keletkezett hiba kijavításra került. A kivitelező tájékoztatása szerint a földem munkálatai lezajlanak decemberben és a továbbiakban párhuzamos munkavégzéssel folytatódhatnak az ács munkák, valamint a belső munkák a földemmel már ellátott helyiségekben.


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

a TOP-2.1.2-15-FE1 azonosító számú, "Zöld város kialakítása Bodajk településen" című pályázat kivitelezésének aktuális állapotáról szóló tájékoztatóról

A képviselő-testület a TOP-2.1.2-15-FE1 azonosító számú, "Zöld város kialakítása Bodajk településen" című pályázat kivitelezésének aktuális állapotáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

15. EMLÉKEZTETŐ	
TÁRGY: Bodajk, Zöld város / Mozi épület fejlesztése	DÁTUM, IDŐ: 2019.11. 14.
RÉSZTVEVŐK: Wurczinger Lóránt polgármester Nagy Csilla jegyző Halász Lajosné előadó Kocsis Gyöngyi felelős műszaki vezető Akúcs Levente főépítész Töpler Ferenc műszaki ellenőr	
<p>A kooperációk hetente csütörtökönként 14 órakor kerülnek megtartásra a helyszínen</p> <p>Mai napon a helyszínen bejárást tartottunk és az alábbiakat állapítjuk meg:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A kisterem feletti födém zsaluzása megkezdődött. 2. Kérdésként merült fel, hogy az újonnan tervezett monolit vb. födém alatti falak alapozása megvizsgálásra került-e statikus részéről. Mivel eredetileg itt nem lett volna nagyobb teher a falakon ezért itt nem volt betervezett alapmegerősítés. Kérjük Tisztelt Tervezőt ennek megvizsgálását elvégezni szíveskedjen. 	
MEGJEGYZÉS: készítette, Töpler Ferenc műszaki ellenőr	
	ALÁÍRÁS 

BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Érkezett:	2019 NOV. 28
Ügyirat szám: BOD/85-18420.19	
Előadó:	Kerekes A

15. EMLÉKEZTETŐ	
TÁRGY: Bodajk, Zöld város / Mozi épület fejlesztése	DÁTUM, IDŐ: 2019.11. 21.
RÉSZTVEVŐK: Wurczinger Lóránt polgármester Nagy Csilla jegyző Halász Lajosné előadó Pergel Lajos Kivitelező Töpler Ferenc műszaki ellenőr	
<p>A kooperációk hetente csütörtökönként 14 órakor kerülnek megtartásra a helyszínen</p> <p>Mai napon a helyszínen bejárást tartottunk és az alábbiakat állapítjuk meg:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A kisterem feletti földem vasszerelése elkészült, melyet Műszaki ellenőr ellenőrzött, a felső vasháló elhelyezése után a betonozás megkezdhető. Statikus tervezővel való egyeztetés után a középső fal fölé a negatív nyomatékok felvételére d=12 mm vasból pótvasak kerülnek elhelyezésre 1 méteres hosszban 30 cm-ként. 2. Műszaki ellenőr felhívta a figyelmet a közművek időbeni intézésére, a használatbavételi engedélyhez 3. Műszaki ellenőr kéri hogy Kivitelező a beton minősítési papírokat feltölteni szíveskedjen. 	
MEGJEGYZÉS: készítette, Töpler Ferenc műszaki ellenőr	
	ALÁÍRÁS 